

RZ3/4

VdS-gecontroleerd en door bouw- en woningtoezicht goedgekeurd
openhoudsysteem

Productbeschrijving

De bouwvoorschriftenlijst van het DIBt vereist voor brandafsluitingen een Bewijs van bruikbaarheid (een Duitse algemene bouwkundige toelating of een Europese technische registratie). In deze registraties wordt een openhoudsysteem geëist, wanneer de systemen tijdens normale werking open gehouden moeten worden. Het openhoudsysteem moet daarvoor geschikt zijn. De bruikbaarheid ervan moet met een bouwkundige toelating worden aangetoond.

Systeem type	Bediening	Brandmeldingsevaluatie	Druknop • via brandmeldingslus of rookschakelaar • Potentiaalvrij contact van brandmeldcentrale
Bewijs van bruikbaarheid	UL 864		
Bewijs	Z-6.5-1484	Beschermingsklasse	IP 65
