

## RZ8

Auslösevorrichtung mit Energieversorgung (Z-6.510-2428)  
(Gerätekombination)

### Produktbeschreibung

Gerätekombination (Auslösevorrichtung mit Energieversorgung) zur Errichtung einer Feststellanlage "RZ-8-FA" gemäß der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) Z-6.500-2436

<b>Produktbezeichnung</b>	Energieversorgung mit Auslösevorrichtung	<b>Anschluss Feststellvorrichtung</b>	gemäß Punkt 2.4 Tabellen 3, 4, 5, 6, 7 der aBG RZ8 "RZ-8-FA" Z-6.500-2436
<b>Nennspannung</b>	85...265V AC	<b>Anschluss für externe Auslösung</b>	Handauslösetaster bzw. Brandmelder zusätzlich möglich
<b>Anschlussleistung</b>	65VA	<b>Potentialfreier Ausgang optional mit Powerpack Typ 2</b>	Auslösung RZ8 zur Überbrückung von kurzfristigen Netzausfällen
<b>Steuerspannung</b>	24V DC	<b>Gehäuse (Typ)</b>	Spelsberg (ABS)
<b>Netzfrequenz</b>	47...63Hz	<b>Gehäuse (Größe)</b>	122x122x55 mm
<b>Einschaltstrom</b>	10A	<b>Gehäuse (Farbe)</b>	ähnlich RAL 7038
<b>Ausgangsstrom</b>	900mA DC	<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Bedienung / Anzeige</b>	Folientastatur	<b>Umgebungstemperatur</b>	-25°...+40°C
<b>Anschluss Brandmelder</b>	max. 20 Brandmelder gemäß Punkt 2.3 Tabelle 2 der aBG RZ8 "RZ-8-FA" Z-6.500-2436		

## Hinweis

Die Gerätekombination RZ8 muss im Erfassungsbereich der Brandmelder des jeweiligen Abschlusses installiert werden; ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren. Weitere Gehäuseausführungen z. B. Bedienschutz, Schrankeinbau möglich, weiterführende Informationen dazu sind in der Betriebsanleitung enthalten.